



# Institut za preventivu

zaštitu na radu, protivpožarnu zaštitu i razvoj d.o.o.



21000 Novi Sad • Kraljevića Marka 11 • tel/fax: 021 / 420-571, 420-572, 420-573

institut@izp.rs • www.izp.rs



Predmet: **ZAPISNIK O STRUČNOM  
NALAZU**

**«MM ELEKTROLAB»**

*Beograd*

*Džona Kenedija 11*

Broj: 4039/2010

SADRŽAJ STRUČNOG NALAZA: ZAPISNIK O IZVRŠENOM PREGLEDU I MERENJIMA

OSNOVA ZA IZRADU ZAPISNIKA: ZVANIČNI ZAHTEV

PERIOD U KOME JE IZVRŠEN NARUČENI POSAO: 15.11.2010.

## ZAPISNIK O STRUČNOM NALAZU

INSTITUT ZA PREVENTIVU

NOVI SAD

Direktor

Milan Kamberović, dipl.inž.el.



**ZAPISNIK O MERENJU KVALITETA IZOLACIJE INVERTORA**

br. 4039/2010

OBJEKAT: INVERTOR JEDNOSMERNOG I NAIZMENIČNOG NAPONA T32, 3500 VA  
 VLASNIK-NARUČILAC: "MM ELEKTROLAB"  
 VRSTA MERENJA: MERENJE DIELEKTRIČNE ČVRSTOĆE  
 ZAHTEV ZA MERENJA: Br. 8786/10

**SADRŽAJ PREGLEDA I ISPITIVANJA:** Provera kvaliteta izolacije i merenje probojne čvrstoće izolacije (prema zahtevu br.8786/10)

SISTEM IZOLACIJE: IZOLACIJA NA BAZI KVALITETNIH LAKOVA I OSTALIH IZOLACIONIH MATERIJALA ZA PROIZVODNJU TRANSFORMATORA  
 VRSTA I BR.MERNIH MESTA ULAZ – IZLAZ 5000V  
 ULAZ – MASA 2500V  
 IZLAZ – MASA 5000 V  
 KORIŠĆENI INSTRUMENTI: ISKRA MA 2027

**A. MERENJEM JE PROVERENO:**

MERENI ELEMENTI	MERNI NAPON (kV)	REZULTAT ISPITIVANJA
PRIKLJUČCI NA ULAZU I IZLAZU 1	5	ZADOVOLJAVA
PRIKLJUČCI NA ULAZU I IZLAZU 2	5	ZADOVOLJAVA
PRIKLJUČCI NA ULAZU I IZLAZU 3	5	ZADOVOLJAVA
PRIKLJUČCI NA ULAZU I IZLAZU 4	5	ZADOVOLJAVA
PRIKLJUČCI NA ULAZU I IZLAZU 5	5	ZADOVOLJAVA
PRIKLJUČAK ULAZ PREMA MASI	2,5	ZADOVOLJAVA
PRIKLJUČAK IZLAZ 1 PREMA MASI	5	ZADOVOLJAVA
PRIKLJUČAK IZLAZ 2 PREMA MASI	5	ZADOVOLJAVA
PRIKLJUČAK IZLAZ 3 PREMA MASI	5	ZADOVOLJAVA
PRIKLJUČAK IZLAZ 4 PREMA MASI	5	ZADOVOLJAVA
PRIKLJUČAK IZLAZ 5 PREMA MASI	5	ZADOVOLJAVA


**B. REZULTATI ISPITIVANJA I TUMAČENJA:**

1. IZOLACIJA: ZADOVOLJAVA  
 2. FUNKCIONALNOST OPREME I INSTALACIJE ZADOVOLJAVA


**ZAKLJUČAK**

**Pregledana i ispitana izolacija na elektroprobojnost invertora T32, 3500 VA  
ZADOVOLJAVA**

Ovlašćeno stručno lice:  
 Rajko Martić, dipl.inž.el.




INSTITUT ZA PREVENTIVU  
 NOVI SAD  
 Direktor  
 Milan Kamberović, dipl.inž.el.





Република Србија



МИНИСТАРСТВО РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ

На основу Решења министра рада, запошљавања и социјалне политике, издаје се

# ЛИЦЕНЦА

за обављање послова прегледа и испитивања опреме за рад

**ДОО ИНСТИТУТ ЗА ПРЕВЕНТИВУ, ЗАШТИТУ НА РАДУ,  
ПРОТИВПОЖАРНУ ЗАШТИТУ И РАЗВОЈ-НОВИ САД**

(Назив правног лица)

**НОВИ САД, КРАЉЕВИЋА МАРКА 11**

(Адреса и седиште)

**152-02-00033/2006-01**

(Број Решења)

У Београду 20.11.2006.год.  
(датум)



П.о. Министар

*Ђека Ђокић*

Република Србија



МИНИСТАРСТВО РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ

На основу Решења министра рада, запошљавања и социјалне политике, издаје се

# ЛИЦЕНЦА

за обављање послова прегледа и испитивања опреме за рад

***Рајко Мартић***

(Име и презиме одговорног лица)

1108966810091

(ЈМБГ)

Нови Сад, Милеве Марић бр.28

(Адреса)

152-02-00031/2006-01

(Број Решења)



П.о. Министар

*Ђера Властислав Ђерафонић*

У Београду 14.11.2006.год  
(датум)

Република Србија



МИНИСТАРСТВО РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ

На основу Решења министра рада, запошљавања и социјалне политике, издаје се

# ЛИЦЕНЦА

за обављање послова прегледа и испитивања опреме за рад

Горан Кусић

(Име и презиме одговорног лица)

1506969800068

(ЈМБГ)

Нови Сад, Селачких буна бр.31

(Адреса)

152-02-00032/2006-01

(Број Решења)



П.о. Министар

*Зера Ђосиповић Ђурић*У Београду 14.11.2006.год  
(датум)



 Institut za preventivu  
zaštitu na radu, protivpožarnu zaštitu i razvoj d.o.o.

21000 Novi Sad • Kraljevića Marka 11 • tel/fax: 021 / 420-571, 420-572, 420-573  
institut@izp.rs • www.izp.rs

